

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU TOPLINSKE PROHODNOSTI

**Broj:** 000176-000-16 **Datum:** 23.12.2016.

Mjesto ispitivanja:

**Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.**

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva  
Svačićeva bb  
HR-35000 Slavonski Brod  
tel/fax: ++385 (0)35 446-407

### OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	<b>FAGUShaus d.o.o.</b>	<b>Pilanska 3</b>	<b>78000 Banja Luka</b>
Naziv proizvoda / dimenzije:	<b>Jednokrilni prozor OZD</b>	<b>1230x1480 mm</b>	<b>Drvo Jela/Smreka</b>
Materijal proizvoda / tip:			<b>Profil drvo IV 78 mm</b>
Proizvođač:	<b>FAGUShaus d.o.o.</b>	<b>Pilanska 3</b>	<b>78000 Banja Luka</b>
			Podrijetlo proizvoda: <b>Bosna i Hercegovina</b>

### REZULTAT:

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 1.dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006); Pojednostavljena računaska metoda - Točka 5.1.1.	<b>0,9</b>	<b>[W/m<sup>2</sup>K]</b>
HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 1.dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)		

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani proizvod navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

EIDK ZP086 Izd.01 Rev.01

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.!