

**Akreditirani ispitni laboratorij prema
HRN EN ISO/IEC 17025**



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
građevinske stolarije
prema
HRN EN 14351-1:2010

Br: 000285-000-14

Datum: 22.01.2015.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Centar za ispitivanje kvalitete proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva
Laboratorij za ispitivanje građevinske stolarije
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0)35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	FAGUS HAUS d.o.o.	Cara Dušana bb	78220 Kotor Varoš	
Naziv proizvoda / tip:	Jednokrilni prozor OZD	1230x1480 mm	Jela/Smreka	IV 68 Ekkluziv
Proizvođač:	FAGUS HAUS d.o.o.	Cara Dušana bb	78220 Kotor Varoš	Podrijetlo proizvoda: Bosna i Hercegovina

REZULTAT:

HRN EN 14351-1 Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke
-- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima - **Rw (C;Ctr) = 33 (-1 ; -5) dB**
Točka 4.11. i Dodatak B


Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani proizvod navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Akreditacija se ne odnosi na računsku metodu prema točki 4.11. i dodatka B, norme HRN EN 14351-1:2010.

EIDK ZP087 Izd.01 Rev.01

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.!



<p>Akreditirani ispitni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025</p> <p>17025 · HAA</p> 	<p>IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU građevinske stolarije prema HRN EN 14351-1:2010</p>	
	Br: 000283-000-14	Datum: 22.01.2015.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Centar za ispitivanje kvalitete proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva
Laboratorij za ispitivanje građevinske stolarije
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0)35 446-407

OPĆI PODACI:					
Podnositelj zahtjeva:	FAGUS HAUS d.o.o.	Cara Dušana bb	78220 Kotor Varoš		
Naziv proizvoda / tip:	Jednokrilni prozor OZD	1230 x 1480 mm	Jela/Smreka	IV 68 Ekkluziv	
Proizvođač:	FAGUS HAUS d.o.o.	Cara Dušana bb	78220 Kotor Varoš	Podrijetlo proizvoda:	Bosna i Hercegovina

REZULTAT:

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 1.dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006); Pojednostavljena računaska metoda - Točka 5.1.1.	1,4	[W/m ² K]
HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 1.dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)		

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani proizvod navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Akreditacija se ne odnosi na računsku metodu prema normi: HRN EN ISO 10077-1:2008.

EIDK ZP086 Izd.01 Rev.01

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.!

